

Číslo. FS703-20160224

Str. 1/2

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** FS703
- Zamýšľané použitie/použitia:** Systém tesnenia škár je určený k zachovaniu požiarnej deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarou odolnosťou konštrukcie, v ktorej sa vyskytujú.
- Výrobca:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT, UK
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 1
- Európsky dokument pre posudzovanie:** ETAG 026 edícia 2011, časť 3  
**Európske technické posudzovanie:** ETA 14/0449  
**Subjekt pre technické posudzovanie:** Warrington Certification Limited (UK)  
**Oznámený subjekt/oznámené subjekty:** 1121, Warrington Certification Limited (UK)
- Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti**

Základné požiadavky	Vlastnosti
<b>Požiarne bezpečnosť</b>	
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda F
Požiarne odolnosť (EN 13501-2)	vid' ETA 14/0449, príloha A
<b>Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia</b>	
Prievzdušnosť (EN 1026: 2000) (EN 1314-1)	Vid' ETA 14/0449 čl. 3.4
Nebezpečné látky	Vid' ETA 14/0449 čl. 3.5
<b>Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití</b>	
Trvanlivosť a údržba (EOTA TR 024:2009)	X

**8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:**

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so súborom deklarovanej vlastností.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings



Vo Wigane dne 06. februára 2018

**Príloha:**

Podľa článku 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 a podľa nariadenia (EU) č. 1907/2006 (REACH) príloha II. ak, je k dispozícii na internetových stránkach bezpečnostný list na podporu tohto vyhlásenia o parametroch.

Číslo. FS703-20160224

Str. 2/2

<b>CE</b>	
tremco Illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 14 1121-CPR-JA5052 FS703 – 20160122 <a href="http://www.nullifire.com/FS703">www.nullifire.com/FS703</a>	
EN 1366-4: 2006 ETA 14/0449 ETAG 26, časť 3	
Systém tesnenia škár je určený k zachovaniu požiarnej deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarňou odolnosťou konštrukcie, v ktorej sa vyskytujú.	
<b>Základné požiadavky</b>	<b>Vlastnosti</b>
<b>Požiarňa bezpečnosť</b>	
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda F
Požiarňa odolnosť (EN 13501-2)	viď ETA 14/0449, príloha C
<b>Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia</b>	
Prievzdušnosť (EN 1026: 2000) (EN 1314-1)	Viď ETA 14/0449 čl. 3.4
Nebezpečné látky	Viď ETA 14/0449 čl. 3.5
<b>Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití</b>	
Trvanlivosť a údržba (EOTA TR 024:2009)	X